



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.77967

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(индивидуальное и юридическое
лицо)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика»,
Адрес: Россия, 115583, Москва г, ул. Генерала Белова, д. 43, к. 2, ком. 14, ИНН: 7709513968, ОГРН:
1037739947772, телефон: 8 (495) 950-56-89, электронная почта: zakaz@euroluki.ru, doc@euroluki.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(индивидуальное и юридическое
лицо)

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Производственная Компания «Практика»,
Адрес: Россия, 115583, Москва г, ул. Генерала Белова, д. 43, к. 2, ком. 14, ИНН: 7709513968, ОГРН:
1037739947772, телефон: 8 (495) 950-56-89, электронная почта: zakaz@euroluki.ru, doc@euroluki.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(индивидуальное и юридическое
лицо)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»,
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34,
помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, подлежащем
сертификации объекте)

Люки ревизионные «Практика» под диванку, под покраску, напольные люки,
торговой марки «Невидимка», (см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(технические стандарты, законы, указы, директивы,
на соответствие которых (которых) производится сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по
ГОСТ 30402-96;
Группа дымообразования – с малой дымообразующей
способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18;
Группа токсичности – малоподобные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-
89, п. 4.20

код ТН ВЭД
7610100000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №72213-ПРГ/ПБ-25 от 03.06.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИИ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, подтверждающие соответствие в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
предъявляемой продукции требованиям документа)

ТУ 25.11.23-001-71596255-2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53693-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.06.2025 по 03.06.2028



Руководитель органа
по сертификации

В.В.Ероф

В.В. Ерофеев
подпись, фамилия

Эксперт

А.Р.Теплова

А.Р. Теплова
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации