

ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ»

Испытательная лаборатория

Российская Федерация

Адрес: 443029 г.Самара, 6-я просека, дом 142,
ком.28,29,30.

Тел./факс: 260-17-45, e-mail: izsktl@sama.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.516652 от
21.02.2014

Выдан Федеральной службой по аккредитации
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ №38/2018 ИСПЫТАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА

Заказчик испытания: ООО «Современный дом»

Объект, конструкция: контрольные образцы 10*10*10см

Дата испытания: с 01.08 по 04.08.2018

Вид материала: мелкозернистый бетон

Методика испытаний: ГОСТ 12730.3 «Бетон. Методы определения водопоглощения»

Средства измерения: весы электронные зав.№ 410035 поверочное клеймо до 30.10.2018г.,

шкаф сушильный ШС-80-01СНУ зав №21796 сертификат поверки № 61577/1000262-2018

действителен до 2019г

Образцы предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Измерительный показатель (ИП) ед.изм	Требования к ИП		Результаты испытаний	Примечание
		Обозначение НД	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6
1	Водопоглощение бетона по массе, %	ГОСТ 17608- 2017	Не более 6% для мелкозернисто го бетона	4,2%	Соответствует ГОСТ 17608 п.4.3.5

Исполнитель:

Ведущий инженер ООО «Изыскатель»



Пешкова О.Б.

Настоящий протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Запрещается частичная перепечатка данного протокола без согласования с центральной
строительной лабораторией